

**PRAVILNIK
o zaštiti od požara**

**DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ
Školska bb, Križ**

Križ, svibanj 2014

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/2010), Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine br. 116/11), i članka 98. i 50. Statuta Dječjeg vrtića Križ od 31.10.2013. godine,
Upravno Vijeće DV KRIŽ donijelo je dana 22.05.2014. godine

PRAVILNIK

o zaštiti od požara

I. TEMELJNE ODREDBE U SVEZI PROVEDBE I UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA – organizacijske, tehničke i druge mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donijetih na temelju zakona, tehničkih normativa, norma i uputa proizvođača kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštitu života i zdravlja ljudi za DJEČJI VRTIĆ KRIŽ u cijelini.

Članak 2.

Ovim pravilnikom uređuju se:

1. temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređenja zaštite od požara - organizacijske, tehničke i druge mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara;
2. naziv radnog mjeseta i stručna spremna osobe zadužne za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
3. obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara
4. obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
5. način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole
6. način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjeseta, odnosno prije obavljanja određenog radova i radnji drugih osoba te vođenja evidencije o tome
7. način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencija o tome
8. način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome
9. osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja
10. osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju
11. osobe zadužene za razradu postupka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika

12. kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije
13. ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
14. mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
15. postupanje radnika u slučaju nastanka požara
16. druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama

Članak 3.

Sastavni dio ovog pravilnika su:

- RJEŠENJE o razvrstavanju građevine i prostora na lokaciji u Križu , Školska bb koje koristi DJEČJI VRTIĆ KRIŽ u IV kategoriju ugroženosti od požara
- provedbeni plan zaštite od požara – plan evakuacije i spašavanja
- upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije

Članak 4.

Na temelju Zakona o zaštiti od požara NN 92/10 DJEČJI VRTIĆ KRIŽ je obvezna provoditi pregledе i ispitivanja, voditi evidencije propisanih Zakonom i Pravilnicima koje su dio zbirke isprava.

- Rokovi obveznih ispitivanja sredstava, uređaja, instalacija, sustava
- Plan i program osposobljavanja djelatnika provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- Raspored i smještaj aparata za početno gašenje požara
- Evidencija o redovitom pregledu vatrogasnih aparata (REDOVITI PREGLED jednom u 3 mjeseca čl. 6 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Evidencija ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata min. jednom na godinu (čl. 9; 10; 11 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Upisnik ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za dojavu požara – automatski sustav vatrodojave

Članak 5.

Projektna dokumentacija, zapisnici i uvjerenja o ispravnosti, nalazi, mišljenja, svjedodžbe, upisnici, evidencije i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirci isprava.

Sve isprave iz stavka 1. ovog članka pohranjuju se i čuvaju kod osobe odgovorne za zaštitu od požara.

Članak 6.

Sustav zaštite od požara obuhvaća tehnička rješenja primjenjena na građevinama i tehnologiji kao i norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u prostorijama Dječjeg Vrtića Križ, Školska bbkao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada.

Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 7.

Za provedbu mjera zaštite od požara u DJEČJI VRTIĆ KRIŽ zaduženi su:

1. Uprava DV KRIŽ -ravnateljica
2. Ovlaštenik za poslove zaštite od požara (Osoba zadužena za poslove zaštite od požara - temeljem članka 20. Zakona o zaštiti od požara Narodne novine br. 92/2010 stavak 5 i 9)
3. Voditelji Službi i Voditelji Organizacijskih jedinica

Članak 8.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene ovim Pravilnikom za radnike DV KRIŽ odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze u DV radi privremenog ili povremenog obavljanja posla po posebnom Ugovoru.

Radnici drugih tvrtki koji obavljaju određene poslove za DJEČJI VRTIĆ KRIŽ u njezinim prostorijama i prostorima dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i uputa odgovorne osobe za zaštitu od požara odnosno rukovoditelja odjela .

Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 9.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim i plinskim instalacijama, mjere zaštite od požara na sustavima klimatizacije. Mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja. Opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova vatrogasnim aparatima. Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.

Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 10.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se od pregleda postojećeg stanja građevina, materijala i konstrukcije u određenim rokovima.

Pregled građevinskih konstrukcija odvija se radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara.

Članak 11.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima;
- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoј neposrednoj blizini;
- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (unutar i izvan područja građevine);
- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini
- očuvanje same građevine
- očuvanje postojećih granica požarnih sektora, redoviti vizualni pregled ispravnosti protupožarnih elemenata otpornih na požar ugrađenih u granicu požarnog sektora
- očuvanje postojećih puteva evakuacije i izlaza ili osiguranje novih koji će zadovoljiti zahtjeve propisa i osigurati sigurno napuštanje iz građevine za sve osobe

Izlazi i izlazni putovi

Članak 11.

U prostoru evakuacijski putevi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočivi tijekom korištenja objekata, moraju uvijek biti slobodni za prolaz i nezakrčeni.

Ulagno-izlazna vrata na evakuacijskim putevima predviđena za evakuacijski izlaz ne smiju biti zaključana. Vrata se moraju održavati tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera izlaženja.

Završni sloj poda na evakuacijskim putevima ne smije biti oštećen, neravan i imati naglih promjena visine.

Članak 12.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima prema HRN 7010) tako da su uočljivi. Sigurnosna rasvjeta („panik“rasvjjeta) mora se redovito, jednom na godinu ispitati na ispravnost. O tome je potrebno voditi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.

Otvori u zidovima

Članak 13.

Sva vrata u građevini moraju se lako zatvarati i otvarati.
 Sva vrata se moraju otvarati u smjeru izlaza (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja, vrata se ne smiju privremeno ili stalno ukloniti.
 Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.
 Pregled vrata se mora obavljati jednom u godini.
 Sva vrata na prostorijama s potencijalno požarno opasnim sadržajem trebaju biti od negorivog materijala sa uređajem za samozatvaranje.

Članak 14.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati i zatvarati s poda.
 Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stropovi i stupovi

Članak 15.

Zidovi na granici požarnih sektora ne smiju biti oštećeni i imati pukotine.
 Zidovi na evakuacijskim putevima ne smiju biti oštećeni (pukotine). Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju. Za slučajevne popravaka postojećih konstruktivnih elemenata zgrade potrebna je suglasnost odgovorne osobe za zaštitu od požara.
 U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati izvori topline.

Članak 16.

- Zaštitni premazi (boje) trebaju se obnavljati ako su se počeli ljuštiti ili otpadati.
- Glede otpornosti na požar zaštitnih premaza za stupove vrijedi isto kao i za zidove.
- Pregled zidova i stupova mora se obavljati jedanput u godini, požarnih zidova svakih šest mjeseci.
- Pregled iz stavka 3. ovog članka obavljaja osoba zadužena za zaštitu od požara o čemu sastavlja izvješće.

Članak 17.

Svi požarni sektori na građevini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ moraju biti u skladu s projektnom dokumentacijom po kojoj su ishođene dozvole za rad. Granice požarnih sektora čuvati od devastacija prilikom adaptacija i rekonstrukcija.

Dimnjaci

Članak 18.

Dimnjake je potrebno, zajedno s ostalim dimovodnim uređajima, redovito održavati. Kod loženja na plinovita goriva dvaput u sezoni grijanja. ovlašteni dimnjačar čisti i obavlja pregled dimnjaka i upozorava na moguća oštećenja

Sanacija dimnjaka potrebna je kad je dimnjak počeo propadati i njegova oštećenja su takva da ugrožavaju požarnu i sanitarnu sigurnost.

U svom dimnjačarskom području koncesionar je ovlašten za obavljanje dimnjačarskih poslova, a to su:

- provjera ispravnosti i funkciranja dimnjaka i uređaja za loženje
- obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje
- čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje
- poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako štetne posljedice ne bi nastupile zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje
- da se redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali najmanje jedanput godišnje
- dimnjak se obavezno čisti primjerenom vrstom dimnjaka
- da se izvanredni pregled dimnjaka provodi nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka te po nalogu inspekcije
- Zapisnik o redovitom pregledu i čišćenju dimnjaka je u zbirci isprava kod osobe ovlaštene za zaštitu od požara.

Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 19.

U svim razvodnim ormarima na građevinama moraju biti postavljene jednopolne sheme instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 20.

Osigurati isključenje el. energije u slučaju hitne potrebe (požara) sklopkama za isključenje el. energije, a sve sklopke potrebno je odgovarajuće označiti.

Članak 21.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da prilikom isključenja električne energije ostane uključena nužna rasvjeta odnosno nužna rasvjeta treba se automatski uključiti na pomoći izvor elektroenergetskog napajanja prilikom nestanka el.energije.

Članak 22.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan.

Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Ključevi ormara moraju se nalaziti na za to unaprijed određenom poznatom mjestu.

Članak 23.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedena i održavana da mjesto gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak 24.

Obveza je DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ kao korisnika odnosno vlasnika građevina, provjeravati sve instalacije sukladno uputi proizvođača, a mjerena i ispitivanja povjeriti ovlaštenim pravnim osobama u vremenskim rokovima koje zahtijevaju propisi.

Članak 25.

Obveze pregleda, ispitivanja i mjerena električnih instalacija odnose se na:

- zaštitu od direktnog i indirektnog napona dodira,
- neprekinutost zaštitnog vodiča,
- uzemljivač,
- otpor izolacije el. vodiča,
- protupaničnu rasvjeta
- tipkala nužnog isključenja električnog napajanja

Članak 26.

O svakom obavljanom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja, ovlaštena tvrtka odnosno ispitivač izdaje zapisnik iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što se treba učiniti da se ukloni nedostatak.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i uredbama propisa za određene elektro uređaje i instalacije.

ODGOVORNA OSOBA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 27.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je ravnateljica DV KRIŽ , koja svoje ovlasti može prenjeti na osobu sposobljenu i zaduženu za poslove zaštite od požara u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara.

II. OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara

Članak 28.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara - samostalno obavlja poslove vezane za zaštitu od požara prema Zakonu o zaštiti od požara i drugim propisima na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ:

- savjetuje i informira Upravu u pogledu stanja i poboljšanja mjera zaštite od požara na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ
- prati i proučava propise iz područja zaštite od požara i obavlja kontrolu njihove primjene putem neposrednih rukovoditelja organizacijskih jedinica DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ;
- obavlja kontrolu provedbe internih propisa i uputa za siguran rad u smislu zaštite od požara;
- Na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ koordinira provođenje preventivnih i operativnih poslova zaštite od požara i odgovara za njihovo provođenje u svim organizacijskim jedinicama Društva
- Na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ obavlja kontrolu osposobljenosti radnika iz područja zaštite od požara;
- Na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ obavlja kontrolu ispravnosti uređaja i sredstava gašenje požara.
- Na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ obavlja kontrolu ispravnosti strojeva i uređaja, električnih i plinskih instalacija, dimnjake i ložišta kao i drugih uređaja i instalacija koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara
- Na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ obavlja kontrolu ispravnosti evakuacijskih puteva, oznaka evakuacijskih puteva, nužne i protupanične rasvjete
- Na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ vodi računa o rokovima obaveznih ispitivanja sredstava, uređaja, instalacija, sustava za dojavu požara

Upravi podnosi u pisnom obliku izvješća o stanju građevina, instalacija u građevinama, stabilnih sustava za dojavu požara, sredstava za gašenje. Podnosi zahtijev za investicijsko održavanje u ispravnom stanju građevina, opreme, instalacija u smislu zaštite od požara sukladno zahtjevima Zakona i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Pohranjuje i kompletira Zbirku isprava na razini ustanove. Zbirka isprava sadrži:

- Evidencija o osposobljenosti radnika i provjera osposobljenosti za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje imovine i ljudi ugroženih požarom.
- Evidencija o osposobljenosti radnika iz područja zaštite od požara
- Evidencija o uređajima i sredstvima gašenje požara
- Evidencija o ispravnosti strojeva i uređaja, električnih i plinskih instalacija, dimnjaka kao i drugih uređaja i instalacija koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara
- Evidencija o ispitivanjima - sredstava, uređaja, instalacija, sustava.

Članak 29.

Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara zadužena je za neposredno provođenje mjera zaštite od požara u DJEČJI VRTIĆ KRIŽ. Odgovoran je za svakodnevno praćenje stanja zaštite od požara i odgovoran je za:

- provođenje redovnih i periodičkih ispitivanja i održavanja električnih i plinskih instalacija, uređaja i trošila, dimnjaka, vatrogasnih aparata, sustava za dojavu požara, psnik rasvijete, sustava grijanja
- Vodi upisnik ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za dojavu plina – automatski sustav dojave plina
- Vodi evidenciju o svim uređajima i instalacijama koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara
- Obavlja raspored i smještaj aparata za početno gašenje požara i obilježava mjesto postavljanja naljepnicom u skladu s pravilnikom
- Obavlja redoviti pregled i vodi evidenciju o redovitom pregledu vatrogasnih aparata (jednom u 3 mjeseca čl. 6 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Vodi evidenciju ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata min. jednom na godinu (čl. 9; 10; 11 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Vodi evidenciju o sposobljenosti radnika iz područja zaštite od požara za sve zaposlenike
- kontrolira provođenje mjera zaštite od požara na svakom radnom mjestu u DV KRIŽ
- zadužen je za opremanje objekata znakovima sigurnosti sukladno normi HRN 7010.

Članak 30.

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara Narodne novine br.: 92/10. i razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara Osoba zadužena za obavljanje poslova i unapređenja stanja zaštite od požara obavlja poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara kao i druge poslove.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, te položen stručni ispit.

Članak 31.

Osoba zadužena za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara za ne obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara odgovorna je neposredno Upravi – ravnateljici DV KRIŽ. Ne pridržavanje odredbama ZOP podliježe kaznenenoj odgovornosti definiranoj u Zakonu.

III. *Obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara vezano uz provedbu mjera zaštite od požara*

Članak 32.

Vlasnik, korisnik građevine - Uprava – ravnateljica DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ dužana je organizirati zaštitu od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara NN 92/2010. , i zadužen je za provođenje organizacijskih, tehničkih i drugih mjera zaštite od požara u cilju otklanjanja i smanjenja opasnosti od nastajanja požara. Ne provođenje mjera zaštite od požara podliježe kaznenim odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Uprava -ravnateljica predlaže, a Upravno Vijeće DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ donosi opće akte i odluke iz područja zaštite od požara, prati stanje i primjenu mjera zaštite od požara na razini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ te osigurava potrebna novčana i druga sredstva za provedbu mjera zaštite od požara.

IV. *Način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole*

Članak 33.

Osoba zadužena za zaštitu od požara odgovorna je za primjenu i nadzor propisanih i naređenih mjera zaštite od požara te predlaže **ravnateljici** unapređenje zaštite od požara u svrhu očuvanja imovine i sigurnosti zaposlenih.

Članak 34.

Posebne dužnosti **Osobe zadužene za zaštitu od požara na potencijalno požarno opasnim prostorima** građevine su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju posla ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara.
- prekinuti rad na radnom mjestu ili tehnološkom procesu, sredstvu rada i u radnom okolišu ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara.
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara **Osoba odgovorna za zaštitu od požara** dogovara otklanjanje nedostataka ili privremeno prekida rad dok se opasnost ne otkloni
- izvještava Upravu o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak ili širenje požara
- u slučaju neobavljanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu ne obavlja.

Članak 35.

Osoba zadužena za zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara na objektu DJEČJI VRTIĆ KRIŽ kao i na svim radnim mjestima.

U cilju ispunjavanja zakonskih obveza iz područja zaštite od požara Osoba zadužena za zaštitu od požara upućuje Upravi – ravnateljući DV KRIŽ informacije o potrebi finansijskih ulaganja u cilju provedbe mjera zaštite od požara za povećanje sigurnosti imovine i zaposlenika.

Članak 36.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara samostalno obavlja poslove vezane za zaštitu od požara prema Zakonu o zaštiti od požara i drugim propisima.

Članak 37.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, osoba odgovorna za zaštitu od požara ima pravo:

- udaljiti svaku osobu iz svakog prostora DJEČJI VRTIĆ KRIŽ ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine (unosi otvorenu vatu u požarno ugrožen prostor, obavlja zavarivanje u ugroženom prostoru bez dozvole ili dodatnih mjera sigurnosti i sl.)
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi;
- obaviti provjeru znanja zaposlenih o rukovanju s aparatima i opremom za gašenje požara.
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti Upravi - ravnatelju

V. Način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji drugih osoba te vođenja evidencije o tome

Članak 38.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara provjerava svakog zaposlenika da li je Ospozobljen iz zaštite od požara temeljem čl. 16 Zakona o zaštiti od požara i čl. 1. i čl. 6. Pravilnika o programu i načinu ospozobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara , gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN broj 61/94), a prema Programu ospozobljavanja izrađenom prema zahtjevima navedenog Pravilnika.

Članak 39.

Svakog novo zaposlenog radnika prije stupanja na rad, osoba zadužena za poslove zaštite od požara upoznaje s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara vodi evidenciju o osposobljenosti iz područja zaštite od požara radnika DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ kao i evidenciju upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara.

VI. Način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje početnih požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencija o tome

Članak 40.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara, prije stupanja na rad svakog novog zaposlenika, prilikom upoznavanja s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara obavlja i provjeru praktičnog znanja rukovanja sredstvima za gašenje požara. Provjeru praktičnog znanja može učiniti i tijekom dugogodišnjeg rada svakog radnika prema osobnoj procjeni.

Svaki zaposleni dužan se odazvati na provjeru na zahtjev Osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara vodi evidenciju o praktičnoj osposobljenosti radnika za rad sa sredstvima za gašenje.

VII. Način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome

Članak 41.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara prije stupanja na rad svakog novog zaposlenika na mjesto rada sa povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije obavlja osposobljavanje prema uputi o postupku i poduzimanju odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika.

Članak 42.

Osoba zadužene za poslove zaštite od požara vodi evidenciju o provedenom osposobljavanju prema Uputama za rad radnika na mjestima za rad s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije .

VIII. Osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara sa opisom zaduženja

Vatrogasni aparati

Članak 43.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redoviti pregled i periodični servis sve u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima 101/2011.

Članak 44.

Redoviti pregled ručnih aparata obavlja Osoba zadužena za poslove zaštite od požara najmanje jednom u svaka tri mjeseca o čem vodi upisnik.

Redovitim pregledom utvrđuje se:

- označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata
- opće stanje vatrogasnog aparata, TIP, tvornički broj
- kompletност vatrogasnog aparata, broj atesta, naziv servisera
- stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,
- i druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Članak 45.

Za nedostatke na opremi uočene redovitim pregledom Osoba zadužena za poslove zaštite od požara odmah upućuje zahtjev o popravku ovlaštenom serviseru. Pismeno izvješće o uočenim nedostacima upućuje Osobi odgovornoj za poslove zaštite od požara. Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača vatrogasnog aparata.

Članak 46.

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnih poslova za obavljanje periodičnog servisa vatrogasnih aparata.

Periodični servis vatrogasnih aparata obavlja se svakih dvanaest mjeseci.

Članak 47.

Serviser vatrogasnih aparata obvezan je o izvršenom periodičkom servisu voditi evidenciju koja sadrži podatke o: tipu vatrogasnog aparata, tvorničkom broju i korisniku vatrogasnog aparata, uočenim nedostacima i njihovom otklanjanju te o datumu izvršenog servisa i serijskim brojevima stavljenе evidencijske naljepnice.

Članak 48.

Vatrogasni aparati se postavljaju neovisno o ugrađenim stabilnim sustavima za gašenje požara, i drugim mjerama zaštite od požara.

Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj od 1,5 metara od tla.

Članak 49.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m² označava se naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309 , HRN 7010.

Naljepnica iz stavka 1. ovoga članka mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora.

Članak 50.

Nakon obavljenog periodičkog servisa vatrogasni aparat , osim naljepnice proizvođača, mora sadržavati evidencijske naljepnice iz Pravilnika o vatrogasnim aparatima 101/2011:

čl. 17. Periodični servis vatrogasnog aparata pod stalnim tlakom osim radnji propisanih u uputi proizvođača, obuhvaća i upisivanje mase sredstava za gašenje na samoljepivu naljepnicu, slika 1. ili 1.a

čl. 18. Periodični servis vatrogasnog aparata s bočicom osim radnji propisanih u uputi proizvođača, obuhvaća i upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu slika 2. ili 2.a

čl. 19. Nakon izvršenog periodičnog servisa, na vatrogasni aparat postavlja se oznaka (naljepnica, zaštitna traka, boja ili sl.) bez čijeg oštećenja se vatrogasni aparat ne može rastaviti slika 3. ili 3.a .


Slika 1.

"PROIZVOĐAČ" "POVLAŠTENI SERVISER"	MASA u kg			Datum pregleda
	Spremnik s ventilom	Punjjenje	Ukupno	
123456789				
	Tv. broj / godina			

Slika 1. a

"PROIZVODJAC" "POVLAŠTENI SERVISER"	MASA u kg			Datum pregleda
	Spremnik s ventilom	Punjjenje	Ukupno	
123456789				
	Tv. broj / godina			

Slika 2.




Slika 2.a



Slika 3.



Slika 3.a



Članak 51.

Ispitivanje sustava za dojavu požara postavljenog u građevini DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ obavlja ovlaštena tvrtka koja ispunjava sve uvjete za ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova i koja ga posjeduje.

Nakon provedenog ispitivanja ovlašteno Društvo izdaje zapisnik o ispitivanju funkcionalnosti stabilnog sustava i izdaje Uvjerenje o ispravnosti.

Ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara obavljaju se jednom na godinu temeljem čl. 40 Zakona o zaštiti od požara.

O funkcionalnim ispitivanjima stabilnih sustava vodi se evidencija. Evidenciju vodi osoba zadužena za zaštitu od požara.

IX. Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju

Članak 52.

Uprava –ravnateljica DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ odgovorna je za održavanje u ispravnom stanju sustava, instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju. Prima izvještaje Odgovornih osoba o stanju uređaja i opreme u svim požarno opasnim prostorima. Odlučuje i odobrava finansijska ulaganja za održavanja, ispitivanja i unapređenja zaštite u svrhu očuvanja imovine i sigurnosti zaposlenih i korisnika.

Članak 53.

Voditelji u DV KRIŽ obavljaju kontrolu i nadzor u primjeni mjera zaštite od požara pri odvijanju radnog procesa. O uočenim nedostacima obavještavaju Osobu zaduženu za zaštitu od požara koja sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za uklanjanje nedostataka.

Zapisnik iz stavka 1. ovog članka upućuje Osobi odgovornoj za poslove zaštite od požara.

Za nesmetan pristup vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje odgovorni su Voditelji organizacijskih jedinica .

Članak 54.

Posebne dužnosti Voditelja organizacijskih jedinica u požarno opasnim prostorima su:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju posla ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara.
- prekinuti rad na radnom mjestu ili tehnološkom procesu, sredstvu rada i u radnom okolišu ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara.
- u slučaju neizravne opasnosti za nastanak požara s Odgovornom osobom za zaštitu od požara dogovara otklanjanje nedostataka ili privremeno prekida rad dok se opasnost ne otkloni
- izvještava Odgovornu osobu za zaštitu od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak ili širenje požara
- u slučaju neobavljanja obveza u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokreće stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu ne obavlja.

Članak 55.

Voditelji organizacijskih jedinica zaduženi su za:

- kontrolu ispravnosti električnih instalacija, vodovodnih, plinskih, toplinskih i drugih instalacija
- kontrolu ispravnosti sustava klimatizacije i ventilacije,
- kontrolu ispravnosti vratiju, prozora, evakuacijskih puteva i sl.

O uočenim nedostacima na instalacijama i uređajima Voditelji OJ obavještavaju Tehničku službu i Osobu zaduženu za poslove zaštite od požara koja sastavlja zapisnik s prijedlogom i rokovima za uklanjanje uočenih neispravnosti. Zapisnik upućuje Upravi – ravnateljici DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ.

XI. Osobe zadužene za razradu postupka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika

Članak 56.

Osoba odgovorna za poslove zaštite od požara će odrediti tehnološka mjesa sa povećanim požarnim rizikom. Izradit će upute o postupku i poduzimanju odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika. Odredit će mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara na prostorije na koje se odnose.

Popis mjesa sa povećanim požarnim rizikom i upute o postupcima su sastavni dio ovog pravilnika.

XII. Kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije

- **Mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostore na koje se one odnose**

Članak 57.

Požarno opasni prostori osim agregatske stanice su sva mesta gdje se koristi plin kao emergent.

U navedenim prostorima zabranjena je uporaba otvorenog plamena, alata koji iskri, držanje i smještaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

Članak 58.

Rad s otvorenim plamenom može se odvijati tek nakon pisanog odobrenja Osobe odgovorne za poslove zaštite od požara, a nakon odobrenja postupati po naređenim mjerama koje se poduzimaju prije rada s otvorenim plamenom.

Članak 59.

Zabranjeno je pušenje u svim prostorijama DJEČJI VRTIĆ KRIŽ.

XIII. Ustrojstvo motrenja , javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara

1. Motrenje

Članak 60.

U radnim prostorijama DJEČJI VRTIĆ KRIŽ svi radnici u sklopu radnih zadataka zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje pojave požara.

Rad se odvija u dvije smjene.

2. Javljanje

Članak 61.

Svaki radnik DJEČJI VRTIĆ KRIŽ koji opazi da je buknuo požar u prostoru ili u neposrednoj blizini dužan je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah obavijestiti Voditelja

ili

Prema slobodnoj procjeni zaposlenika na slijedeće brojeve telefona:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - Županijski centar za hitne pozive: | 112 |
| - MUP | 192 |
| - Vatrogasna postrojba | 193 |

Članak 62.

Prilikom dojeve požara telefonom moraju se dati slijedeći minimalni podaci:

- **mjesto nastanka požara ili drugog događaja,**
- **priroda događaja ili veličina požara,**
- **prezime i ime dojavljivača**
- **mjesto s kojeg se dojavljuje**

3. Uzbunjivanje

Članak 63.

Upozorite ostale u objektu i spriječite pristup ugroženom području

Uzbunjivanje zaposlenika i svih eventualno prisutnih obavlja se električnom sirenom na naredbu Rukovoditelja ekipe za evakuaciju. Evakuacija se provodi prema unaprijed određenim postupcima Plana evakuacije i spašavanja.

Članak 64.

Zaposlenici i svi prisutni u prostorima DJEĆJI VRTIĆ KRIŽ dužni su postupati prema napucima ekipa za evakuaciju i bez panike napustiti prostorije.

Osoba koja zadnja napušta prostor dužna je zatvoriti sve otvore uključujući prozore i vrata, prekinuti ventilacijski sustav gdje je izведен, isključiti električnu struju, zatvoriti dotok plina gdje je instaliran..

XV. Postupanje radnika u slučaju nastanka požara

Članak 65.

Svaki zaposlenik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar, ako to može bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti Voditelja OJ ili Osobu zaduženu za poslove zaštite od požara koja dalje poduzima mјere radi organiziranog gašenja požara i evakuacije iz ugroženog područja.

Voditelj OJ dužan je do dolaska Osobe zadužene za poslove zaštite od požara organizirati gašenje priručnim sredstvima koja su na raspolaganju ne dovodeći pritom u opasnost sebe i ostale zaposlenike i istovremeno organizirati evakuaciju i spašavanje ugroženih osoba koje se nalaze na mjestu izbjivanja akcidentnih situacija.

Članak 66.

Svaki radnik na svom radnom mjestu dužan je postupati prema predhodno utvrđenim napucima i izvježbanim radnjama u slučaju akcidentnih situacija.

Članak 67.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara čim sazna za požar, utvrđuje koje se sve mјere moraju poduzeti glede uporabe sredstava i opreme za gašenje, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijedjenih osoba i sl. Preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

Kao voditelj akcije gašenja požara dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te da se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 68.

Nakon završetka akcije gašenja požara Osoba zadužena za poslove zaštite od požara zajedno s voditeljem akcije gašenja dužan je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprečavanja ponovnog požara,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Članak 69.

Upotrijebljenu opremu i uređaje za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

Sastavni dio ovog pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
- provedbeni plan zaštite od požara – plan evakuacije i spašavanja
- upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na pojedinim radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije
- Popis mjesta rada i prostorija sa povećanim požarnim rizikom

Zbirka isprava kod ODGOVORNE OSOBE ZA POSLOVE ZAŠTITE OD POŽARA:

- Popis sredstava, uređaja, instalacija, sustava i rokovi obveznih ispitivanja
- Plan, program i evidencija o osposobljavanju radnika prema čl. 16 Zakona o zaštiti od požara
- Raspored i smještaj aparata za početno gašenje požara
- Evidencija o redovitom pregledu vatrogasnih aparata (REDOVITI PREGLED jednom u 3 mjeseca čl. 6 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Evidencija ovlaštenog servisera vatrogasnih aparata o periodičnom pregledu vatrogasnih aparata min. jednom na godinu (čl. 9; 10; 11 Pravilnika o vatrogasnim aparatima NN 101/11)
- Upisnik ispitivanja funkcionalnosti stabilnog sustava za gašenje požara – hidrantske mreže (čl. 40 Zakona o zaštiti od požara)
- Upisnik ispitivanja funkcionalnosti sustava za dojavu zapaljivih plinova i para

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 70.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donošenja.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara od 06.04.1999. g., KLASA: 601-01/99-01/29, UR.BR:238/16-79-99-01.

KLASA: 601-02/14-02/05
UR.BROJ: 238/16-79-14-01
KRIŽ, 22.05.2014.



Ravnateljica Dječjeg vrtića Križ.

Ksenija Gudan
Ksenija Gudan

Predsjednik Upravnog Vijeća

Sandrina Rac

Ovaj Pravilnik donesen je na 11. sjednici Upravnog Vijeća DJEČJI VRTIĆ KRIŽ dana 22.05.2014. i objavljen je na oglasnoj ploči, te je stupio na snagu 30.05.2014. godine.